

Kontrola výzvy na vykonanie nápravy.

Dňa 12.05.2021 sa uskutočnila kontrola výzvy na vykonanie nápravy stavby „**Oplotenie**“ umiestnenej na parcele č. **746/1** a **746/12** druh pozemku – Zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie **Trenčín**, mesto Trenčín, vo vlastníctve **Slovenská republika**, v správe **Fakultná nemocnica** Trenčín, Legionárska 28, 91171 Trenčín

Pri kontrole zistil orgán štátneho stavebného dohľadu, že vlastník (správca) stavby vykonal nápravu, ktorá spočíva v zabezpečení dobrého stavebného stavu stavby tak, aby neohrozovala okolie a vlastníkov susedných objektov a pozemkov, v termíne do 60 dní od dňa vykonania štátneho stavebného dohľadu.

Stĺpiky č. 4 a 5 naľavo od ocelej brány (smer Biskupice) boli zaistené oceľovými profilmi, cez ktoré boli upevnené kotviacimi skrutkami v počte 6ks na jeden stĺp.









