

MESTSKÝ ÚRAD V TRENČÍNE
MIEROVÉ NÁM. 1/2
911 64 TRENČÍN

Mgr. Gabriela Babony
Garant VMČ Stred

VÁŠ LIST ČÍSLO / ZO DŇA

NAŠE ČÍSLO

VYBAVUJE / LINKA

TRENČÍN

MSÚTN-UMM-

Ing. Gáborová

20.11.2023

P/2023/44732/121736/GAS

032/6504445

Vec: Žiadosť o vyjadrenie, prenájom pozemku

Žiadame Vás o vyjadrenie k prenájomu nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Trenčín na ulici Hasičská:

Pre **GreenWay Infrastructure s.r.o.** – časť pozemku C-KN parc. č. 3235/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 5 m², za účelom umiestnenia elektrického rozvádzača a nabíjacích stojanov pre nabíjanie elektrických vozidiel.

Ide o pozemok nachádzajúci sa na ul. Hasičská, na ktorom žiadateľ umiestni elektrický rozvádzač a nabíjacie stojany pre nabíjanie elektrických vozidiel, ktoré budú parkovať na parkovacích miestach vyhradených pre tento účel a označených príslušným dopravným značením.


Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar mobility MsÚ v Trenčíne a Útvar územného plánovania Mesta Trenčín dňa 26.10.2023 odporučili prenájom časť pozemku C-KN parc. č. 3235/3 v rozsahu cca 5 m² zakreslenom v projektovej dokumentácii, za účelom prenájomu z dôvodu umiestnenia elektrického rozvádzača a nabíjacích stojanov za podmienky doloženia kladného stanoviska Okresného dopravného inšpektorátu Trenčín.

Žiadame Vás, aby ste na VMČ Stred prerokovali predmetnú žiadosť.


S pozdravom

Ing. Gabriela Vanková
vedúca útvaru majetku mesta

CELKOVÁ SITUÁCIA NN PRÍPOJKY A ELE. ROZVODOV PRE NABÍJACIE STANICE, M=1:500



DETAIL PARKOVACÍCH MIEST PRE NABÍJANIE ELEKTRICKÝCH VOZIDIEL, M=1:200



VÝKONOVÁ BILANCIA:

NS1 - DC 100kW, NS2 - DC 50kW
 P1 = 150 kW / P2 = 150 kW / β = 1
 IŠTENIE - 1x 160A/3f, 1x 80A/3f

DOTKNUTÉ PARCELY:

Parcela registra C & 86/2 k.ú. Trenčín obce Trenčín
 Parcela registra C & 3235/3 k.ú. Trenčín obce Trenčín
 Parcela registra C & 3237/1 k.ú. Trenčín obce Trenčín

POPIS KABLOVÝCH TRÁS:

- WL_RE-NS - Kablová NN prípojka z TS do nového rozvádzača RE-NS, L = 20m
- trasa vedená v zemi vo voľnom teréne / pretlak pod vozovkou L = 8m
- silový NN kábel 1-ANX-1 4x240mm²
- WL_NS1 - Kablový rozvod pre napájanie NS1 z rozvádzača RE-NS, L = 3m
- trasa vedená v zemi vo voľnom teréne
- silový NN kábel 1-CXK-1 5x69mm² v chránike FXKR φ75
- sibodoprovodný kábel FTP Cat.5e 4x2x0,5mm² v chránike FXP φ20
- WL_NS2 - Kablový rozvod pre napájanie NS2 z rozvádzača RE-NS, L = 10m
- trasa vedená v zemi vo voľnom teréne
- silový NN kábel 1-CXK-1 5x69mm² v chránike FXKR φ75
- sibodoprovodný kábel FTP Cat.5e 4x2x0,5mm² v chránike FXP φ20

UMIESTNENIE STAVBY V KATASTRÁLNEJ MAPE, M=1:500



- LEGENDA:**
- ROZVADZAČ
 - TRAFOSTANICA
 - NABÍJACIA STANICA
 - VYHRADENÉ PAR MIESTO
 - KABLOVÁ TRASA NN
 - KABLOVÁ TRASA VN

POZNÁMKY:

Záber 4 existujúcich parkovacích miest, ktoré budú určené pre nabíjanie elektrických vozidiel.

* Všetky pripadne zmeny projektu je nutné prijať len realizáciou projektovanej s súhlasom projektanta.

* Pripadne nesprávosti resp. nezrovnalosti v projekte je nutné bezodkladne oznámiť zodp. projektovateľovi časť projektu!

| | | | |
|--|--|---------------------|--|
| greenway | | VÝKONOVÁVIL: | |
| ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT Ing. Peter Tóth | | PODPS: | |
| INVESTOR GreenWay Infrastruktúra s.r.o. | | DATUM 10/2023 | |
| Miesto stavby: Parkovisko 91, 911 01 Trenčín | | STUPEŇ DRAFT | |
| NÁZOV PROJEKTU: Nabíjacia stanica pre elektrické vozidlá | | MÉRIAK 1:500, 1:200 | |
| TRENČIANSKA PARKOVACIA SPOLUČNOSŤ Trenčín | | FORMÁT: A3 | |
| ČASŤ DOKUMENTÁCIE: Etapa | | SADA Č.: | |
| ARCHIVNÉ Č.: | | DOCUMENT Č.: | |
| OBSAH VÝKRESU: TECHNICKÝ NÁVRH (DRAFT) | | 00 | |

